

sd 223, sd 223 E



Sainier Duval 



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

sd 223, sd 223 E

Пользователи, обратите внимание!

Наименование вашего котла написано на инструкции, приклеенной внутри дверцы. Смотрите главу "Общие сведения" стр. 3, где вы найдете описание основных функций, которые имеет ваш котел. Содержание "Пользователь" здесь ниже направляет вас к главе, которая относится к вам непосредственно с тем, чтобы надлежащим образом использовать ваш котел.

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	стр. 3
Габаритные размеры	3
Технические характеристики	4 - 5
Принцип отопительной системы	5
Принцип системы санитарной воды	5
Гидравлическая система	6
Размещение котла	7
Удаление газов сгорания	7
Панель соединений	8
Прокладка системы трубопроводов	9
Установка котла на место	9
Электрические подключения	10
Пуск в эксплуатацию	11
Функционирование/запуск	12
Безопасность функционирования/заполнение	13
Регулировка	14
Опорожнение	15
Техническое обслуживание	15
Гарантия	15

СОДЕРЖАНИЕ "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ"

Общие сведения	стр. 3
Функционирование/Запуск	12
Безопасность функционирования/заполнения	13
Техобслуживание	15
Гарантия	15

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

(D)

3 N B 0 a

Котлы ряда sd являются котлами "атмосферного" типа. это означает, что воздух помещения, где установлен котел, используется для горения горелки. Поэтому при установке котла необходимо соблюдать действующие нормы, в особенности по вентиляции помещений.

Они должны быть подключены к коробу отвода газа горения с естественной тягой (дымовая труба).

sd 223 : Котлы двойного назначения (отопление плюс горячая проточная вода): мощность между 8,7 кВт и 23 кВт и зажигание запальником.

sd 223 E : Котлы двойного назначения (отопление плюс горячая проточная вода): переменная мощность между 8,7 кВт и 23 кВт и электрическое зажигание.

Категория газа:

Котлы представляют собой котлы категории газа 1, то есть они работают или на природном газе (G20).

Принадлежности

Различные принадлежности имеются в распоряжении, такие как подсоединительные пластины с трехходовым краном, расширительный сосуд для санитарной воды и т. д.


Для того, чтобы получить подробную информацию по этим различным возможностям, обращайтесь к вашему постоянному диллеру.

ГАБАРИТЫ

Котел поставляется в двух отдельных коробках:

- котел.
- подсоединительная пластина

- Хомуток поставляется с аппаратом, что осуществляет подключение к коробу диаметром 130 мм



sd 223, sd 223 E
Вес нетто: 39 кг
Вес брутто: 41 кг


Нач 208a

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


		sd 223	sd 223 E
Полезная мощность при отоплении	регулируемая от (кВт)	8,7	8,7
	до (кВт)	23	23
Производительность P.S.I.	(%)	88	90
Максимальная начальная температура отопления	(°C)	90	90
Минимальная начальная температура отопления	(°C)	38	38
Полезная емкость расширительного сосуда системы отопления	(л)	6,5	6,5
Максимальная емкость установки при 75°C	(л)	140	140
Максимальное рабочее давление предохранительного клапана	(бар)	3	3
Удаление газов сгорания	(Ø минимум)	125*	125*
Расход свежего воздуха	(м³/ч)	40	40
Расход отвода газов сгорания	(г/с)	21,7	21,7
Температуры дымовых газов	(°C)	124	124
Количество продуктов сгорания	CO (ppm)	24	24
	CO2 (%)	4,7	4,7
	Nox (ppm)		
Мощность по горячей воде	саморегулировка, изменяемая от (кВт)	8,7	8,7
	до (кВт)	23	23
Максимальная температура горячей воды	(°C)	65	65
Пороговый расход работы системы санитарной воды	(л/мин)	3	3
Удельный расход (на T 30°C)	(л/мин)	11	11
Минимальное давление подачи	(бар)	0,5	0,5
Максимальное давление подачи	(бар)	10	10
Напряжение питания	(В)	230	230
Сила тока	(А)	0,45	0,5
Максимальная поглощаемая мощность	(Вт)	100	110
Степень защиты	(IP)	IPX0C	IPX4D

* Хомуток поставляется с аппаратом, что осуществляет подключение к корпусу диаметром 130 мм

Кривая расход/давление



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Газ (исходные данные 15°C - 1013 мбар)

Природный газ (G20)	Ø форсунка запальника	(мм)	0,28	—
	Ø форсунка горелки	(мм)	1,20	1,20
	минимальное давление на входе	(мбар)	13	13
	Давление подачи	(мбар)	20	20
	Максимальное давление на горелке	(мбар)	9,2	9,3
	Минимальное давление на горелке	(мбар)	1,7	1,8
	Расход при максимальной мощности	(м ³ /ч)	2,71	2,71
	Расход при минимальной мощности	(м ³ /ч)	1,11	1,11

ПРИНЦИП ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- Котлы sd могут быть встроены в систему любого типа: двухтрубного, однострубно последовательной или производной системы

- нагревательными поверхностями могут быть радиаторы, конвекторы или калориферы.

Внимание: если используемые материалы разнородны, может возникнуть явление коррозии. В этом случае рекомендуется добавить в воду отопительной системы ингибитор в пропорции, которые указаны изготовителем, что будет помогать избежать производство газа и образование окислов.

- Сечения трубопроводов могут определяться обычными методами при использовании кривой расход/давление (стр. 4). Распределительная система рассчитывается в зависимости от расхода, который соответствует реально необходимой мощности без учета максимальной мощности, которую может обеспечить котел. Однако рекомендуется предусматривать достаточный расход для того, чтобы разность температуры между начальной точкой и точкой рециркуляции была меньше или равна 20С. Минимальный расход 500 л/час.

- Необходимо сделать план трубопроводов, что позволит принять необходимые меры для того, чтобы избежать образования воздушных пробок и облегчить постоянную дегазацию установки. Должны

предусматриваться спускные краны в каждой верхней точке трубопроводов, а также на всех радиаторах.

- Общий допустимый объем воды для отопительной системы зависит, кроме того, от статического напора в холодном состоянии. Расширительный сосуд, встроенный в котел, поставляется накаченным до 0,5 бар (или это соответствует статическому напору в 5 м водн. столба) и позволяет иметь максимальный объем 140 литров при средней температуре системы радиаторов 75°C и максимальное рабочее давление в 3 бара. При этом возможно изменять при пуске это давление накачки в случае более высокого статического напора.

- Предусматривается кран опорожнения в самой низкой точке установки.

- Для котлов, которые работают только на отопление, предусмотреть устройство заполнения системы центрального отопления.

- В случае применения термостатических кранов не оснащать ими все радиаторы, стараясь располагать эти краны в помещении с сильными притоками и ни в коем случае не устанавливать их в помещении, где установлен комнатный термостат. Если речь идет о старой установке, совершенно необходимо промыть сеть радиаторов до того, как устанавливается новый котел.

ПРИНЦИП СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ВОДЫ


- Система распределения будет осуществляться преимущественно при использовании медных труб. Избегать максимальный образом перепадов давления: ограничивать число колен, использовать арматуру с большим пропускным сечением с тем, чтобы позволить достаточный расход.

- Котел может работать с минимальным давлением питания в 0,5 бар, но с небольшим расходом. Наилучший комфорт использования будет получен, начиная с 1 бара давления питания.

sd 223

- 1 - Нажимная пусковая кнопка
- 2 - Нажимная кнопка выключения
- 3 - Запальник
- 4 - Кнопка регулировки температуры отопления
- 5 - Кнопка регулировки температуры санитарной воды
- 6 - Манотермометр
- 8 - Расширительный сосуд
- 9 - Циркуляционный насос
- 10 - Дегазатор
- 11 - Горелка
- 12 - Конденсатоотводчик теплообменника
- 13 - Теплообменник
- 14 - Газовый механизм
- 16 - Ограничитель температуры отопления
- 17 - Электрод зажигания
- 18 - Набор запальников
- 19 - Предохранитель перегрева
- 21 - Предохранитель нехватки воды
- 22 - Предохранитель на нагнетание дымовой трубы

- A - Возврат воды отопления
 B - Подача холодной воды
 C - Отвод воды отопления
 D - Отвод горячей воды
 E - Подвод газа




SHY 127

sd 223 E

- 3 - Запальник
- 4 - Кнопка регулировки температуры отопления
- 5 - Кнопка регулировки температуры санитарной воды
- 6 - Манотермометр
- 8 - Расширительный сосуд
- 9 - Циркуляционный насос
- 10 - Дегазатор
- 11 - Горелка
- 12 - Конденсатоотводчик теплообменника
- 13 - Теплообменник
- 14 - Газовый механизм
- 16 - Датчик температуры отопления
- 17 - Электрод зажигания
- 19 - Предохранитель перегрева
- 20 - Электрод контроля пламени
- 21 - Предохранитель нехватки воды
- 22 - Предохранитель нагнетания дымовой трубы
- 24 - Ручной кран по газу

- A - Возврат воды отопления
 B - Подача холодной воды
 C - Отвод воды отопления
 D - Отвод горячей воды
 E - Подвод газа




SHY 128a

РАЗМЕЩЕНИЕ КОТЛА

Определить положение котла, учитывая, что необходимо:


- Оставить сбоку не менее 50 мм с каждой стороны, чтобы обеспечить доступ для технического обслуживания.
- Соблюдать максимальную высоту 1,8 м снизу устройства прекращения тяги в том случае, если это устройство будет служить верхней вентиляцией. Это условие будет соблюдаться, если крючок для крепления установлен на 1,74 м от пола.
- Избегать крепления на легкую перегородку.
- Избегать размещения котла сверху аппарата, работа которого могла бы повредить котел (например, кухонная плита, над которой поднимается жирный пар, или стиральная машина и т. д.) или в помещении, воздух которого может вызвать коррозию или который содержит слишком много пыли.

Соединительная накладка служит установочным шаблоном. Она помогает осуществлять все соединения и выполнять испытания на герметичность без установки котла на место. Состоит из соединительной панели, крепежного крючка и установочного шаблона. Установка осуществляется в соответствии с описанием, которое нанесено на установочный шаблон. Если котел не устанавливается на место немедленно, то необходимо защитить различные соединения с тем, чтобы гипс и краска не ставили под угрозу герметичность дальнейших соединений.



ОТВОД ГАЗОВ СГОРАНИЯ

* Короб отвода должен быть выполнен таким образом, чтобы вода конденсации, которая может поступать из короба, не стекала в котел. Кроме того, горизонтальная часть отводного короба должна иметь наклон по меньшей мере 3% кверху, за исключением того случая, если длина этой части меньше 1 метра.



ПАНЕЛЬ СОЕДИНЕНИЯ КОТЛОВ

Панель соединения для sd 223, sd 223 E снабжена слева направо:


А - возврат воды к котлу с краном заполнения (т) и винтом отключения (м).

В - подвод холодной воды со винтом опорожнения (п) и винтом отключения (р).

С - отвод воды отопления со винтом отключения (q), винтом опорожнения (г) и предохранительным клапаном (s).

Д - подсоединение отвода горячей санитарной воды.

Е - подвод газа.




№ 1620

Фильтра и прокладки:

- 1 - Прокладка
- 2 - Металлический фильтр
- 3 - Ограничитель расхода
- 4 - Пластмассовый фильтр
- 5 - 6 и 7 - Прокладки

sd 223 E



подвод газа с ручным краном.

ПРОКЛАДКА СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ

Выполнить подсоединение трубопроводов к опорной панели, соблюдая порядок отводов и подводов.

Внимание: использовать только фирменные прокладки, которые поставлены вместе с аппаратом. Не производить пайку на штуцерах, установленных на место, так как операция может привести к повреждению прокладок и уплотнений на кранах.

• Соединение "отопление"

ниппель 20 x 27 (3/4 газ) с изогнутой втулкой, которая должна привариваться к медной трубке 18 x 20.

• Соединение "санитарной воды"

ниппель 15 x 21 (1/2 газ) с изогнутой втулкой, которая должна привариваться к медной трубке 14 x 16.

• Соединение "газа"

ниппель 20 x 27 (3/4 газ) с изогнутой втулкой, которая должна привариваться к медной трубке 16 x 18.

В том случае, если трубопроводы должны проходить вверх позади котла, необходимо соблюдать правила размещения, оставив место на стене для расширительного сосуда.

Контур отвода предохранительного клапана должен содержать устройство, которое позволяет наблюдать за течением воды. Это устройство (например, раструб на воздух) должно быть расположено как можно ближе к котлу.


УСТАНОВКА КОТЛА НА МЕСТО

Установка котла

До того как осуществить эту операцию, необходимо выполнить тщательную очистку трубопроводов с помощью соответствующего продукта с тем, чтобы удалить грязь, такую как опилки, припой, масло и жировую смазку, которые могут находиться в трубопроводе. Эти инородные тела могут вовлекаться в котел, что будет нарушать его работу.

Примечание: растворитель может повредить систему.

- Ввести верхние лапки котла на удерживающий крючок.
- Опустить котел и поставить его на опорные панели.
- Установить на место фильтр и прокладки, соблюдая порядок, указанный на рисунках страниц с 8. Привинтить различные штуцеры между котлом и соединительной панелью.




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Присоединение электрического питания

- Присоединить кабель питания котла к сети 230 В однофазного тока + заземление.


В соответствии с существующими нормами это подключение должно осуществляться с помощью двухполюсного выключателя, который имеет открытый контакт по меньшей мере 3 мм. **Важное замечание:** Строго соблюдать подключение фазы и нейтрали на котле.

Внимание: шнур питания, встроенный в котел, специален. Если вы желаете его заменить, заказать только в нашем сервисном отделе, который имеет лицензию Saunier Duval под номером 57057 для котлов с запальником и под номером 57251 для модели типа E.





Подключение комнатного термостата

- Подключить провода термостата 24 В и сопротивления к двум клеммам клеммника (E), как показано на нижеследующем рисунке. Если в установке не предусматривается комнатный термостат, оставить мост на двух верхних клеммах клеммника.



Внимание: подключатель предназначен для подсоединения термостата 24 В. Ни в коем случае он не должен иметь питание сети 230 В.

Оставить мост в том случае, когда установка не имеет комнатного термостата



Комнатный термостат 24 В

Подключить комнатный термостат 24 В на клеммник, как показано на данном рисунке

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Подача газа

- Открыть кран счетчика.
- Проверить герметичность соединений в газовой системе.
- Убедиться в том, что счетчик имеет необходимый расход, когда все газовые приборы установки в работе.

Заполнение систем:

1

Открыть отключающую задвижку отвода (штифт винта должен находиться в направлении стекания)



Reg 004

2

Открыть пробку спускного крана, которая находится на насосе и на спускном кране установки






Fig 008

3

Открыть кран заполнения, который находится под котлом, до того момента, когда давление, считываемое на манометре, будет между 1 и 2 бар.



Reg 005a



Sec 055

4

Продуть каждый радиатор до того, как будет обеспечено нормальное стекание воды, затем закрыть все спускные краны.



5

Оставить пробку спускного крана насоса открытой




6

Открыть различные краны горячей воды для того, чтобы продуть установку




7

Удостовериться в том, что стрелка манометра находится между 1 и 2 бар, иначе вновь осуществить заполнение.



Sec 055

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ



Зажигание котла:

Удостовериться в том, что:

- котел имеет электрическое питание
- кран газа открыт

Затем следовать инструкциям, которые приведены ниже:

sd 223 E

Установить переключатель на 1

sd 223

1 - Нажать и поддерживать в нажатом состоянии

2 - Нажать несколько раз до зажигания запальника

3 - Подождать 20 секунд

4 - Отпустить: запальник должен остаться зажженным, иначе вновь начать операцию.

Останов котла: нажать или выбрать (0) кнопки ход/останов

Выбор режима лето/зима

☀️ Лето только горячая санитарная вода

❄️ Зима (отопление + горячая вода)

Регулировка температуры горячей воды


Открыть кран горячей воды. Повернуть кнопку регулировки с тем, чтобы получить желаемую температуру воды в соответствии с расходом потребления.

Регулировка температуры отопления

Повернуть кнопку регулировки с тем, чтобы получить температуру воды, адаптированную к потребностям, и отрегулировать комнатный термостат на желаемую температуру.


БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ


Сигнализация сбоя на sd 223 E



- 1** Сигнальная лампочка установки под напряжение мигает, когда в установке наблюдается нехватка воды.
- 2** Сигнальная лампочка безопасности по стеканию дымовой трубы
Примечание: на sd 223 (с запальником) сигнальная лампочка загорается на передней стороне стем, чтобы указывать на введение в работу предохранительного устройства.
- 3** Сигнальная лампочка сбоя требует вмешательства сервисной службы.


Защита против замерзания

При отсутствии несколько дней установить кнопку на , чтобы предохранить установку от замерзания. В случае более длительного отсутствия см. главу "Опорожнение" стр. 15.



Безопасность по стеканию дымовой трубы

При даже частичном засорении дымовой трубы система безопасности, состоящая из би-металлического термостата для модели с запальником, который перезапускается вручную, вызывает останов аппарата: **Модели sd 223**: сигнальная лампочка, помещенная на передней стороне, загорается: предупредить вашего специалиста по установке или сервисный отдел, который имеет надлежащую лицензию и который находится недалеко от вас.


Модели версии E: сигнальная лампочка  загорается. Попробуйте осуществить повторный пуск, устанавливая переключатель на 0, подождите 10 секунд и затем установить переключатель на 1. В случае если вы не добьетесь успеха таким образом, предупредите вашего специалиста по установке или сервисный отдел, который имеет надлежащую лицензию и который находится недалеко от вас.



Замечание: запрещается выводить из работы систему безопасности по нагнетанию дымовой трубы. Любое вмешательство в систему безопасности должно осуществляться квалифицированным техником и с помощью запасных частей, которые Saunier Duval имеет в вашем распоряжении.


В случае отключения газа


Модели sd 223: Устройство безопасности вызывает автоматическое отключение котла. Когда подвод газа восстанавливается, ввести в работу котел в соответствии с инструкциями зажигания стр. 12

Модели sd версии E: Котел устанавливается в работу с системой безопасности, затем осуществляется автоматически три попытки запуска. В том случае, когда не добиваются успеха с помощью этих операций, котел поддерживается в состоянии безопасности и сигнальная лампочка  загорается. В этом случае предупредите вашего специалиста по установке или сервисный отдел, имеющий специальную лицензию и который находится недалеко от вас.

Внимание: Установка центрального отопления не может работать надлежащим образом, если она не заполнена водой и как следует не очищена от воздуха, который находился в ней в самом начале. Если эти условия не соблюдаются, может появиться шум, связанный с кипением воды в котле, и шум падения воды в радиаторах.


Заполнение установки

Если давление, считываемое на манометре, ниже 1 бара или если сигнальная лампочка  мигает, заполнить установку следующим образом:



- Открыть кран заполнения, предусмотренный под котлом; до того, как давление, считываемое на манометре, будет между 1 и 2 барами.

- Закрыть кран (t)



Перезапуск SRC на котле запальником

Случай отключения тока

Котел прекращает работу. Как только электрическое питание восстанавливается, котел автоматически вводится в работу.

Система безопасности по перегреву

Если сбой приводит к останову котла при срабатывании системы безопасности (биметаллический термостат с ручным перезапуском), обратиться к вашему сервисному отделу, имеющему специальную лицензию и который находится ближе всего от вас.


Наличие воздуха в трубопроводах:

- Продуть воздух, содержащийся в радиаторах, и отрегулировать давление. Если это явление слишком часто повторяется, предупредить ближайший уполномоченный сервисный центр, поскольку речь может идти:
 - о легких утечках установки, и в этом случае следует найти их происхождение;
 - о коррозии в системе отопления, и в этом случае необходимо осуществить специальную обработку воды в системе.

РЕГУЛИРОВКИ

Настройка мощности отопления

Максимальная мощность в режиме отопления может быть установлена на любую величину в пределах значений, указанных на стр.4. Это позволяет во всех случаях обеспечить мощность, соответствующую реальным потребностям, и избегать избыточной мощности, поддерживая, тем не менее, постоянную высокую производительность. Эта регулировка осуществляется вращением потенциометра с помощью отвертки (рис: 1), который находится на внутренней части панели управления.




Примечание: снижение мощности в режиме отопления никак не влияет на мощность в режиме горячей санитарной воды.

Регулировка расхода системы отопления

Необходимо установить расход в соответствии с расчетом установки.

Котел поставляется с винтом (рис. 2) встроенного байпаса, открытого на 1/2 оборота; в зависимости от потребности поворачивайте этот винт (пример: для закрытия завинтить) для того, чтобы отрегулировать манометрическую высоту на перепад давления установки в соответствии с кривой расход/давление (стр. 4).




Выбор на уровне платы:

Котлы версия с запальником: мост, установленный на плате, позволяет выбрать работу насоса.



Позиция D (конфигурация завода): насос работает, когда Т.А. запрашивает отопление.

Позиция С: насос работает постоянно.

Котлы версии Е: переключатель с наименованием SW1, расположенный на электронной плате, определяет с помощью 6 переключателей различные параметры работы котла.



Котел версии с запальником



Регулировка завода

выключатель 1	вкл.		вкл.	
выключатель 2	вкл.	выкл.	вкл.	выкл.
>>Температура	35-50°C	35-50°C	38-87°C	38-73°C
выключатель 3	вкл.		вкл.	
>>зона	да	нет		
выключатель 4	вкл.		вкл.	
выключатель 5	вкл.	выкл.	вкл.	выкл.
>>Насос	Постоянно		с гозелкой	с Т.А.
выключатель 6	G 25 / G 31		G 20 / G 30	

ОПОРОЖНЕНИЕ

Если в случае вашего отсутствия есть опасность замерзания, необходимо опорожнить установку. Однако для того чтобы избежать этой операции, квалифицированный специалист может добавить в систему отопления специальный антифриз, предназначенный для центрального отопления.

Опорожнение отопительной системы


- Открыть кран опорожнения, установленный в нижней части установки
- Сделать забор воздуха, открыв, например, спускной кран установки, или винт опорожнения (г) котла.

Опорожнение системы санитарной воды

- Закрыть кран счетчика воды.
- Открыть один или несколько кранов.

Опорожнение только одного котла

- Закрыть отсекающие краны (q и m) (шлиц винта должен быть перпендикулярен направлению стекания).
- Открыть винт опорожнения (г), который находится на отводе воды отопления.



ЗАМЕНА ГАЗА

В случае замены типа газа, который запитывает установку, необходимо изменить некоторые элементы котла; это осуществляется с помощью кармашка, который называется "Замена газа", в который входит рампа, снабженная форсунками горелок, форсунка

запальника и газовый механизм, который отрегулирован на заводе. Эти изменения и новые регулировки, которые связаны с ними, могут быть выполнены только квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание состоит из следующих операций:

- очистка камеры сгорания, теплообменника и трубопроводов газа сжигания котла;
- очистка горелки;
- проверка герметичности системы газа котла;
- проверка герметичности системы газа горения котла;
- проверка герметичности водяного контура;
- проверка состояния электрического контура (кабель, трансформатор, отключатель контура);
- проверка с помощью испытаний нормальной работы котла:
 - правильный расход горелки.
 - работа системы зажигания.
 - работа органов безопасности.
 - работа органов регулировки (комнатный термостат, термостат котла).
- проверка приводных устройств и отверстия вывода.

ГАРАНТИЯ

В случае аномалий в работе обратиться в ближайший уполномоченный сервисный центр Saunier Duval